

| LEGENDA SIMBOLI DOTAZIONI ELETTRICHE |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | QUADRO ELETTRICO (QPC=QUADRO PUNTO DI CONSEGNA; D0=N. ORD. QUADRO D0)                                                                               |
|                                      | QUADRO ELETTRICO IP54 minimo (QGen=QUADRO GENERALE; 01=N. ORD. QUADRO 01)                                                                           |
|                                      | ALTEZZA DOTAZIONE ELETTRICA MISURATA DA PAVIMENTO: H=110 cm                                                                                         |
|                                      | CODIFICA LINEA DI ALIMENTAZIONE DELLA DOTAZIONE ELETTRICA: CIRCUITO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DA QUADRO 02 LINEA 01 (VEDI SCHEMA QUADRI ELETTRICI) |
|                                      | LINEA ELETTRICA INCASSATA A PARETE IN TUBO FK                                                                                                       |
|                                      | LINEA ELETTRICA A PARETE IN TUBO RK (IP 44 MINIMO)                                                                                                  |
|                                      | LINEA ELETTRICA A PARETE IN CANALE METALLICO (IP4X)                                                                                                 |
|                                      | POZZETTO DI DERIVAZIONE LINEA ELETTRICA - dim. 20x20 cm                                                                                             |
|                                      | SEZIONATORE DI TERRA IN ESECUZIONE IP55                                                                                                             |
|                                      | CASSETTA DI DERIVAZIONE IP44 - A PARETE CON PARETI LISCE - DIM. 300x220 mmq                                                                         |
|                                      | CASSETTA DI DERIVAZIONE TIPO INCASSATA DOTATA DI SETTI - DIM. 300x440 mmq                                                                           |
|                                      | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE IN CAVO TIPO N07V-K 6/10 mmq IN POSA SOTTOPAVIMENTO ENTRO CAVIDOTTO Ø20                                                 |
|                                      | PULSANTE A ROTTURA DI VETRO (SGANCIO ENERGIA ELETTRICA)                                                                                             |
|                                      | INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A                                                                                                                          |
|                                      | INTERRUTTORE BIPOLARE 16A                                                                                                                           |
|                                      | DEVIATORE UNIPOLARE 10A                                                                                                                             |
|                                      | PULSANTE - 10A                                                                                                                                      |
|                                      | INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A IN ESECUZIONE STAGNA IP55                                                                                                |
|                                      | RILEVATORE DI PRESENZA PASSIVO: C=COMANDO LUCI CON ELEMENTO CREPUSCOLARE; R=RILEVATORE IMP. ANTINTRUSIONE                                           |
|                                      | PULSANTE A TIRANTE UNIPOLARE 10A                                                                                                                    |
|                                      | RONZATORE /SUONERIA                                                                                                                                 |
|                                      | PRESA 2P+T: U=UNEL 10/16A- B=BIPASSO 10/16A                                                                                                         |
|                                      | PRESA 2P+T IN ESECUZIONE STAGNA IP55: PRESA 2P+T: U=UNEL 10/16A- B=BIPASSO 10/16A                                                                   |
|                                      | PRESA CEE17 INTERBLOCCATA CON FUSIBILI IN ESECUZIONE STAGNA IP65 - 3P+T 16A                                                                         |
|                                      | PRESA CEE17 INTERBLOCCATA CON FUSIBILI IN ESECUZIONE STAGNA IP65 - 2P 16A                                                                           |
|                                      | PRESA CEE17 IN ESECUZIONE STAGNA IP55 - 2P 24 V 16A                                                                                                 |
|                                      | TRASFORMATORE DI POTENZA 230/24 V                                                                                                                   |
|                                      | PRESA CIRCUITO SEGNALE (TV=TELEVISIVO TIPO COASSIALE ; TP=TELEFONO TIPO RJ11 ; TD=TRASMISSIONE DATI TIPO RJ45)                                      |
|                                      | TERMOSTATO AMBIENTE (COMANDO U.I. CDZ)                                                                                                              |
|                                      | CONNESSIONE ALLA LINEA ELETTRICA 2P+T OVVERO 3P+N+T:                                                                                                |

COMUNE DI ORISTANO

PROGETTO degli  
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IGIENICO  
SANITARI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
- Scuola primaria "Sa Rodia"  
Via F.Ili Cairoli -

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  
PROGETTO DI COMPLETAMENTO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI  
CORPO A

Impianto di presa FM e speciali  
Piano Terra

Committente: Amministrazione Comunale di Oristano

|                                                             |                             |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Il Tecnico incaricato                                       | Allegato - Tav.<br>IE.03.01 | I Collaboratori                                                         |
|                                                             | Revisione<br>00             | Per. Ind. Roberto Contu<br>(Ordine Periti Industriali Oristano n. 168)  |
| Dr. Ing. ELOISA SIDDI<br>(Ordine Ingegneri Oristano n. 413) | Data<br>Aprile 2020         | Per. Ind. Vittorio Deias<br>(Ordine Periti Industriali Oristano n. 163) |

