

LEGENDA

- Condotta premente in:
- ACCIAIO ZINCATO 2" ½ staffato a parete;
 - PE AD Ø75x6.8 mm interrato
- Idrante soprauolo UNI45 in cassetta in ABS colore rosso
- Attacco VV.F. UNI70
- Area di intervento idrante UNI45 esistente (Raggio 25 m)

Limiti verticali della compartimentazione - REIxxx:

REI 60 (bordo rosso);

REI 90 (bordo blu);

REI 120 (bordo verde).

Controsoffitto a membrana in pannelli di cartongesso R60

Tipologia estintore portatile:

CO2: ad anidride carbonica da 5 kg - CAPACITA' ESTINGUENTE 113B;

P: a polvere da 6 kg - CAPACITA' ESTINGUENTE 34A 233BC

COMUNE DI ORISTANO

PROGETTO degli
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IGIENICO
SANITARI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
- Scuola primaria "Sa Rodia"
Via F.lli Cairoli -

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
CORPO A

Indicazione delle compartimentazioni e delle vie di
esodo

Committente: Amministrazione Comunale di Oristano

Il Tecnico incaricato	Allegato - Tav.	I Collaboratori
	PI.02.01b	
	Revisione	
	00	
Dr. Ing. ELOISA SIDDI (Ordine Ingegneri Oristano n. 413)	Data	Per. Ind. Roberto Contu (Ordine Periti Industriali Oristano n. 168)
	Aprile 2020	
		Per. Ind. Vittorio Deias (Ordine Periti Industriali Oristano n. 163)

PIANO PRIMO

