

LEGENDA

- Condotta premente in:
- ACCIAIO ZINCATO 2" ½ staffato a parete;
PE AD Ø75x6.8 mm interrato
 - Idrante sopra suolo UNI45 in cassetta in ABS colore rosso
 - Attacco VV.F. UNI70
 - Area di intervento idrante UNI45 esistente (Raggio 25 m)

Limiti verticali della compartimentazione - REIxxx:

REI 60 (bordo rosso);
REI 90 (bordo blu);
REI 120 (bordo verde).

Controsoffitto a membrana in pannelli di cartongesso R60

Tipologia estintore portatile:

CO2: ad anidride carbonica da 5 kg - CAPACITA' ESTINGUENTE 113B;
P: a polvere da 6 kg - CAPACITA' ESTINGUENTE 34A 233BC

COMUNE DI ORISTANO

PROGETTO degli
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IGIENICO
SANITARI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
- Scuola primaria "Sa Rodia"
Via F.lli Cairoli -

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
CORPO A

Impianto di estinzione incendi
scala 1:100

Committente: Amministrazione Comunale di Oristano

Il Tecnico incaricato	Allegato - Tav.	I Collaboratori
	PI.02.03a	
	Revisione	
Dr. Ing. ELOISA SIDDI (Ordine Ingegneri Oristano n. 413)	00	Per. Ind. Roberto Contu (Ordine Periti Industriali Oristano n. 168)
	Data	Per. Ind. Vittorio Deias (Ordine Periti Industriali Oristano n. 163)
	Aprile 2020	

PIANO PRIMO

