

| LEGENDA CORPI ILLUMINANTI ORDINARI |                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Corpo illum. A SOFFITTO con diffusore LAMELLARE DARK LIGHT - lampada LED 4x - 36W 4000 K - IP20 - tipo DISANO mod. 731 - Minicomfort LED v4. |
|                                    | Corpo illum. A SOFFITTO con diffusore OPAL - lampada LED 24W 3000 K - IP20 - tipo DISANO mod. 748 LED DBLO' 2.0.                             |
|                                    | Corpo illum. A SOFFITTO con diffusore OPAL - lampada LED 33W 3000 K - IP20 - tipo DISANO mod. 740 LED Panel R.                               |
|                                    | Corpo illum. A SOSPENSIONE con diffusore primarizzato - lampada LED 40W 4000 K - IP43 - tipo DISANO mod. 3116 GHOST LED.                     |
|                                    | Corpo illum. A SOFFITTO con diffusore LAMELLARE DARK LIGHT - lampada LED 4x - IP20.                                                          |
|                                    | Proiettore A PARETE /SOFFITTO con lampada JM 150 W - IP65.                                                                                   |

| LEGENDA CORPI ILLUMINANTI EMERGENZA |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Corpo illum. A PARETE/SOFFITTO - IP42 - Classe II - SE - aut. 1 ora - Basso luminoso 240 lm minimo.                                                              |
|                                     | Corpo illum. A PARETE/SOFFITTO - IP55 - Classe II - SE - aut. 1 ora - Basso luminoso 240 lm minimo.                                                              |
|                                     | Corpo illum. - IP42 - Classe II - SE - aut. 1 ora - visibilità 24 m - Tipologia: M- Monofacciale - B- Bifacciale - Installazione: pr. a parete - tr. a bandiera. |

NOTE DI INSTALLAZIONE

La posizione definitiva (a parete, a soffitto, in sospensione dal controsoffitto) del corpo illuminante sarà definita in cantiere a discrezione della D.LL. in contraddittorio con l'impresa, senza pretese di incremento di spese da parte dell'impresa esecutrice

COMUNE DI ORISTANO

PROGETTO degli  
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IGIENICO  
SANITARI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
- Scuola primaria "Sa Rodia"  
Via F.Ili Cairoli -

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI  
CORPO A

Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza  
Piano Terra

Committente: Amministrazione Comunale di Oristano

|                                                             |                             |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Il Tecnico incaricato                                       | Allegato - Tav.<br>IE.02.01 | I Collaboratori                                                         |
|                                                             | Revisione<br>00             | Per. Ind. Roberto Contu<br>(Ordine Periti Industriali Oristano n. 168)  |
| Dr. Ing. ELOISA SIDDI<br>(Ordine Ingegneri Oristano n. 413) | Data<br>Aprile 2020         | Per. Ind. Vittorio Deias<br>(Ordine Periti Industriali Oristano n. 163) |

