

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI ORDINARI	
	Corpo illum. A SOFFITTO con diffusore LAMELLARE DARK LIGHT - lampada LED 4x - 30W 4000 K - IP20 - tipo OSANO mod. 731 Minicomfort LED 4x
	Corpo illum. A SOFFITTO con diffusore OPAL - lampada LED 24W 3000 K - IP20 - tipo OSANO mod. 748 LED ORLO' 2.0
	Corpo illum. A SOFFITTO con diffusore OPAL - lampada LED 33W 3000 K - IP20 - tipo OSANO mod. 740 LED Panel R
	Corpo illum. A SOSPENSIONE con diffusore prismatico - lampada LED 40W 4000 K - IP43 - tipo OSANO mod. 3136 GHDS1 LED
	Corpo illum. A SOFFITTO con diffusore LAMELLARE DARK LIGHT - lampada LED 4x - IP20
	Proiettore A PARETE / SOFFITTO con lampada JM 150 W - IP65

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI EMERGENZA	
	Corpo illum. A PARETE/SOFFITTO - IP42 - Classe II - SE - aut. 1 ora - Russo luminoso 240 lm minimo
	Corpo illum. A PARETE/SOFFITTO - IP55 - Classe II - SE - aut. 1 ora - Russo luminoso 240 lm minimo
	Corpo illum. - IP42 - Classe II - SE - aut. 1 ora - visibilità 24 m Tipologia: N: Monofaciale - B: Bifaciale Installazione: pr a parete - tr a bandiera

NOTE DI INSTALLAZIONE

La posizione definitiva (a parete, a soffitto, in sospensione dal controsoffitto) del corpo illuminante sarà definita in cantiere a discrezione della D.L.L. in contraddittorio con l'impresa, senza pretese di incremento di spese da parte dell'impresa esecutrice

COMUNE DI ORISTANO

PROGETTO degli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Scuola primaria "Sa Rodia" Via F.lli Cairoli -

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI CORPO A

Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza Piano Primo

Committente: Amministrazione Comunale di Oristano

Il Tecnico incaricato	Allegato - Tav. IE.02.02	I Collaboratori
	Revisione 00	Per. Ind. Roberto Contu (Ordine Periti Industriali Oristano n. 168)
Dr. Ing. ELOISA SIDDI (Ordine Ingegneri Oristano n. 413)	Data Aprile 2020	Per. Ind. Vittorio Deias (Ordine Periti Industriali Oristano n. 163)

