

Oristano, 29/03/2019

Prot. GZ **15610** D4/19
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Spett.le Comune di Oristano
Settore LL.PP. e Manutenzioni
Piazza Eleonora – ORISTANO

PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it

Oggetto: Lavori di "Realizzazione di un tratto di fognatura delle acque nere nella via Manconi Passino" del Comune di Oristano.

In riscontro alla nota di pari oggetto prot. 7896 del 11/02/2019 (agli atti Abbanoa prot. 9291 del 21/02/2019), si comunica che dall'esame degli allegati tecnici inviati con la citata nota, si esprime **parere tecnico favorevole** con le seguenti prescrizioni:

1. Il massetto armato di protezione della condotta fognaria dovrà avere spessore di 20 cm;
2. I pozzetti di ispezione della condotta fognaria dovranno avere dimensioni interne 120x120 cm e avranno fondo e pareti rivestiti in piastrelle di gres;
3. le condotte, a posa ultimata, dovranno essere sottoposte a prova di tenuta idraulica e scorrimento, entrambe alla presenza costante di un operatore di Abbanoa;
4. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata a questa società apposita nota informativa che certifichi l'inizio dei lavori stessi.

Sono disponibili presso gli uffici di questa società copia dei disegni da voi presentati con apposti timbro e firma di accettazione.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare il geom. Pierpaolo Capelli contattabile ai numeri 0783 3666203 – 340 6869620, mail pierpaolo.capelli@abbanoa.it oppure inviare le comunicazioni presso Abbanoa Spa - Distretto 4, Via Toscanini 6 – 09170 Oristano, facendo riferimento all'oggetto della presente.

Cordiali saluti.

DISTRIBUZIONE DISTRETTO N° 4
IL RESPONSABILE
Ing. Giampaolo Zucca