



LEGENDA ANTINCENDIO	
	Idrante UNI 45 di Nuova Installazione
	Idrante UNI 45 Esistente
	Gruppo Attacco Motopompa UNI 70
	Rilevatore Antincendio Nuova Installazione
	Rilevatore Antincendio Esistente
	Porte EI Nuova Installazione
	Porte EI Esistenti
	Pareti EI
	Quadro Elettrico
	Pulsante di Sgancio Energia Elettrica
	Estintore da 5 kg a CO <sub>2</sub>
	Estintore da 6 kg in polvere
	Centrale Antincendio

LEGENDA DESTINAZIONI AMBIENTI					
N.Loc.	Denominazione	Area	N.Loc.	Denominazione	Area
S01	BAGNO	1,60 mq	S08	AULA	46,04 mq
S02	BAGNO	1,28 mq	S09	AULA	22,05 mq
S03	BAGNO	1,28 mq	S20	AULA	47,60 mq
S04	BAGNO	1,28 mq	S21	AULA	46,20 mq
S05	BAGNO	1,28 mq	S22	AULA	23,70 mq
S06	BAGNO	1,28 mq	S23	ANTIBAÑO	8,28 mq
S07	ANTIBAÑO	7,87 mq	S24	ANTIBAÑO	5,77 mq
S08	ANTIBAÑO	5,57 mq	S25-S26	BAGNO	3,05 mq
S09	ANTIBAÑO	8,55 mq	S27	BAGNO	1,44 mq
S10	AULA PROGETTO MARTE	22,05 mq	S28	BAGNO	1,44 mq
S11	AULA PROGETTO MARTE	46,28 mq	S29	BAGNO	1,44 mq
S12	AULA PROGETTO MARTE	44,88 mq	S30	BAGNO	1,44 mq
S13	AULA	50,26 mq	S31	ANTIBAÑO	0,56 mq
S14	AULA	48,00 mq	S32	DISPENSO	8,05 mq
S15	DISPENSO	24,78 mq	S33	DEP. MATERIALI PULDRE	1,95 mq
S16	ATRIO VANO SCALA	37,98 mq	S34	ATRIO	124,76 mq
S17	ATRIO	164,04 mq	S35	AULA ESERCITAZIONI	22,82 mq
			S36	AULA ESERCITAZIONI	22,82 mq
			S37	AULA ESERCITAZIONI	23,05 mq
			S38	AULA ESERCITAZIONI	23,45 mq
			S39	AULA ESERCITAZIONI	21,66 mq



**COMUNE DI ORISTANO**  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**  
**SERVIZIO ISTRUZIONE E SUPPORTI DIREZIONALI**  
"Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II,  
Annuità 2017 - FSC 2014-2020 - DGR 22/47 del 03/05/2017"  
finanziamento € 380.000,00

**SCUOLA SECONDARIA VIA DIAZ**  
**CODICE ARES OR000131 - CUP H14H17001770002**  
Dotazioni tecniche e tecnologiche strutture scolastiche (arredi con  
caratteristiche tecnologiche e alta sostenibilità).  
Potenziamento spazi extrascolastici (laboratori, aree sportive, etc.)

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

OGGETTO: **SISTEMI ANTINCENDIO PIANO SECONDO** TAVOLA: **11**  
DATA: **OTTOBRE 2018**

IL PROGETTISTA:  
Dott. Ing. Cristian Licheri

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Dott. Ing. Alberto Soddu