



LEGENDA	
	Idrante UNI 45 di Nuova Installazione
	Idrante UNI 45 Esistente
	Gruppo Attacco Motopompa UNI 70
	Tubo PEAD DN 90 Nuova Installazione
	Tubo Acciaio Zincato Ø 2"1/2 Esistente
	Tubo Acciaio Zincato Ø 2"1/2 Nuova Installazione
	Tubo Acciaio Zincato Ø 2" Esistente
	Tubo Acciaio Zincato Ø 2" Nuova Installazione
	Tubo Acciaio Zincato Ø 1"1/2 Esistente
	Colonna Acciaio Zincato Ø 2"1/2 Esistente
	Colonna Acciaio Zincato Ø 2" Esistente



**COMUNE DI ORISTANO**  
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
 DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
 SERVIZIO ISTRUZIONE E SUPPORTI DIREZIONALI  
 "Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II,  
 Annualità 2017 - FSC 2014-2020 - DGR 22/47 del 03/05/2017"  
 finanziamento € 380.000,00

**SCUOLA SECONDARIA VIA DIAZ**  
 CODICE ARES OR000131 - CUP H14H17001770002  
 Dotazioni tecniche e tecnologiche strutture scolastiche (arredi con  
 caratteristiche tecnologiche e alta sostenibilità).  
 Potenziamento spazi extrascolastici (laboratori, aree sportive, etc.)

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

OGGETTO: <b>PLANIMETRIA GENERALE ANTINCENDIO</b>	TAVOLA: <b>8</b>
	DATA: <b>OTTOBRE 2018</b>

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Cristian Licheri	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Alberto Soddu
--	---

Gruppo di Pressurizzazione ad Alimentazione Elettrica  
 Portata Q= 24 m3/h  
 Prevalenza H= 43 m.c.a.  
 Vano Tecnico Esistente

Riserva Idrica Esistente mc 33.00