


Comune di Oristano

Prov di Oristano

Messa a norma di alcune zone
del Complesso sportivo
della Tharros



TIP. LINEE
ILL. EMERGENZA

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Pinna



Il Progettista

Ing. Filippo Uras

Oristano, Marzo 2019

Tabella riassuntiva condotti			
Identificativo	Codice	Tratto	Lung.
Cavidotto D.75 uscita atleti	CDB75		10,2 m
Cavidotto D.75–percorso pedonale	CDB75		42 m
Tubo RK D25–Derivazione lampade	GRI25	— — — — — — — —	50,5 m
Tubo RK D32–Dorsale tribune coperte	GRI32		44,6 m
Tubo RK D32–Tribuna coperta	GRI32		262,6 m
Tubo RK D32–Uscita atleti	GRI32		26,5 m
Tubo RK D32–spogliatoio	GRI32		8,85 m
Tubo RK D32–tribuna scoperta	GRI32		212,1 m

Utenza	Descrizione	Formazione linea	Designazione cavo	Origine	Destinazione
U1_1	Derivazione Illuminazione ordinaria 1 tribune coperte	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U1_1	Derivazione Illuminazione ordinaria 1 tribune scoperte	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U1_1	Derivazione Illuminazione ordinaria ingresso	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U1	Illuminazione ordinaria 1 tribuna coperta	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETC	TC1
U1	Illuminazione ordinaria 1 tribuna scoperta	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETS	TS1, TS4
U1	Illuminazione ordinaria ingresso	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIES	S1
U2_1	Derivazione Illuminazione emergenza 1 tribune coperte	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U2_1	Derivazione Illuminazione emergenza 1 tribune scoperte	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U2_1	Derivazione Illuminazione emergenza ingresso	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U2	Illuminazione emergenza ingresso	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIES	S1
U2	Illuminazione emergenza 1 tribuna coperta	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETC	TC1
U2	Illuminazione emergenza 1 tribuna scoperta	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETS	TS1, TS4
U3_1	Derivazione Illuminazione ordinaria 2 tribune coperte	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U3_1	Derivazione Illuminazione ordinaria 2 tribune scoperte	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U3	Illuminazione ordinaria 2 tribuna coperta	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETC	TC1
U3	Illuminazione ordinaria 2 tribuna scoperta	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETS	TS2, TS5
U4_1	Derivazione Illuminazione emergenza 2 tribune coperte	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U4_1	Derivazione Illuminazione emergenza 2 tribune scoperte	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U4	Illuminazione emergenza 2 tribuna coperta	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETC	TC1
U4	Illuminazione emergenza 2 tribuna scoperta	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETS	TS2, TS5
U5_1	Derivazione Illuminazione ordinaria 3 tribune coperte	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U5	Illuminazione ordinaria 3 tribuna coperta	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETC	TC2
U5	Illuminazione ordinaria 3 tribuna scoperta	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETS	TS3, TS5
U6_1	Derivazione Illuminazione emergenza 3 tribune coperte	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U6_1	Derivazione Illuminazione emergenza 3 tribune scoperte	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U6	Illuminazione emergenza 3 tribuna coperta	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETC	TC2
U6	Illuminazione emergenza 3 tribuna scoperta	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETS	TS3, TS5
U7_1	Derivazione Illuminazione ordinaria uscita em. atleti	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U7	Illuminazione ordinaria uscita em. atleti	3G1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETC	TC3
U8_1	Derivazione Illuminazione emergenza uscita em. atleti	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	–	–
U8	Illuminazione emergenza uscita em. atleti	2x1.5	FG16OR16 0.6/1 kV	QIETC	TC3

Elenco cartellini linee di distribuzione							
Identificativo	Dim.	Molt.	Tipologia condotto	Tratto	Utenza	Cavo	Formazione
01	ø75	x 1	Cavidotto corr doppia parete		U1	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U2	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U3	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U4	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U5	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U6	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
02	ø32	x 3	Tubo rigido		U1	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U2	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U3	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U4	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U5	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U6	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
03	ø32	x 1	Tubo rigido		U1	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
				U2	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5	
04	ø75	x 1	Cavidotto corr doppia parete		U1	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U2	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U3	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U4	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U5	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U6	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U7	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U8	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
05	ø32	x 4	Tubo rigido		U1	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U2	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U3	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U4	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U5	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U6	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U7	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U8	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
06	ø32	x 1	Tubo rigido		U7	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U8	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
07	ø32	x 3	Tubo rigido		U1	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U2	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U3	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U4	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5
					U5	FG16OR16 0.6/1 kV	3G1.5
					U6	FG16OR16 0.6/1 kV	2x1.5